



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Mr. 35554/02.03.2020

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție a „**Serviciilor de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz,**”

Obiect consultare piață:

Stabilirea **valorii estimate** a achiziției „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz,„. Consultare cu privire la cerințele tehnice/ descrierea serviciilor, in vederea evitării unor solicitări de clarificări ulterioare.

Descriere consultare piață:

Prin consultarea de piață, autoritatea contractanta dorește :

- Sa stabilească valoarea estimată a achiziției;
- Evaluarea cerințelor tehnice/ descrierea serviciilor

Aspecte supuse consultării

Estimarea valorii pentru achiziția „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz”

- Evaluarea specificațiilor tehnice „Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golirea stingatoarelor expirate care trebuie casate si scoase din uz”

Propunerea financiara si tehnica se va întocmi în conformitate cu documentația anexata.

Data limita depunere propuneri:

05.02.2020

Anunțul de consultare a pieței va fi postat pe pagina de internet a instituției - www.social2.ro.

Modalitate desfășurare: Propunerea de estimare de preț si eventualele specificații tehnice se pot depune la registratura instituției din Str. Olari nr. 15, Sector 2, de luni pana joi – intervalul orar: 8,30 – 16,00 si vineri – intervalul orar: 8,30 – 13,00, până la data specificată mai sus.

Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP, deoarece achiziția se va iniția prin intermediul acestei platforme.



Director Executiv D.A.P.L.U.C.

Robert Daniel NIȚU

Consilier superior Biroul Caiete de Sarcini,

Andrei Losak

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: social@social2.ro
www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

Anexa 1:

Caiet de sarcini - Servicii de verificare, încărcare/ înlocuirea incarcaturii, reparate, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si golire a stingatoarelor propuse la casare (24 luni)

Descrierea serviciilor

• **Verificarea stingătoarelor de incendiu**

Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, în scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare. În urma operațiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

La preluarea stingătoarelor, prestatorul va proceda la verificarea funcționalității acestora, în prezenta unui reprezentant al centrului/sediului.

Constatarea defecțiunilor se realizează gratuit, înlocuind piesele/ consumabilele/ materialele ne nu mai corespund și nu permit funcționarea în siguranța a echipamentului.

În cazul stingătoarelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic standardelor în vigoare, firma prestatoare va elibera certificate de constatare și propuneri pentru casare (în care se va consemna tipul stingătorului, motivul casării, etc) semnate și parafate. Aceste stingatoare vor fi neutralizate (golite) de către prestator, iar recipientele goale vor fi predate înapoi beneficiarului. Masa activă de stingere va rămâne la prestator.

Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

- Verificarea stării generale a stingătorului
- Verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenței urmelor de coroziune, lovituri, zgârieturi, șanțuri, etc)
- Verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia (se verifică dacă manometrul este fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber și dacă indică presiunea în limite acceptabile)
- Verificarea furtunului/ duzelor de refulare/ pâlnie (verificarea stării de integritate și de funcționare a furtunului/ duzei de refulare; existența unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi).
- Verificarea stării de încărcare prin cântărire (cântărirea stingătorului, compararea masei obținută cu masa stingătorului gol la care se adaugă încărcătura nominală).

Dupa efectuarea lucrarilor de verificare, prestatorul va marca prin aplicarea, la loc vizibil, etichete autoadezive, care vor contine inscripționari cu următoarele informații: denumirea și sigla prestatorului, data efectuării verificării/ reincarcării/ reparații, luna și anul la care trebuie efectuată următoarea verificare, caracteristicile fiecărui stingător care trebuie să corespundă cu cele constructive, instrucțiuni de utilizare.

Stingatoarele vor fi ridicate de către prestator de la locurile de amplasare (locatiile DGASPC Sector 2), verificate și/ sau reparate și returnate institutiei noastre, tot la locurile de unde au fost ridicate.

Conform O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, art. 20 alin. (3) „În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat,„

- **Încărcarea/ reîncărcarea, etichetarea, sigilarea stingătoarelor**

Încărcarea/ reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare în urma descărcării prin utilizare, descărcării accidentale sau ca urmare a epuizării termenului normat

Încărcarea/ reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate de modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

În urma operațiunilor de (re)încărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere, că stingătoarele (re)încărcate corespund. În cazul în care în urma operațiunilor de (re)încărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

Incarcarea/ reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere similar cu cel original cu care a fost încarcat de producător și cu care a fost certificat.

- **Etichetarea stingătoarelor se efectuează în vederea recunoașterii ușoare a datei efectuării verificării/ încarcerii și a societății care a efectuat operațiile respective.**

Pentru marcarea se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive, realizate din material durabil, care vor conține inscripționări care nu se pot șterge o perioadă lungă de timp și care vor fi rezistente la agenții externi: ulei, apă, praf, etc.

Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu va fi cel din Anexa nr. 2 la Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor aprobate prin Ordinul MAI nr. 138/ 2005.

- **Repararea stingătoarelor**

Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecțiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcționare.

Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare. Nu face obiectul reparării, recipientul stingătorului.

În urma operațiunilor de reparare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.

Operațiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia:

- Identificarea defectelor ce trebuie înlăturate desfacerea fittingurilor de pe recipientul stingătorului, îndepărtarea celor deteriorate și înlocuirea cu altele noi, recipientul stingătorului nu face obiectul reparării)
- Verificarea la presiune a recipientului stingătorului (dacă este cazul), a supapei și ansamblului furtun
- Asigurarea și înlocuirea pieselor defecte
- Reasamblarea stingătorului (refacerea montajului și presurizarea stingătorului)

In situatia in care se constata necesitatea **inlocuirii unor piese defecte**, acestea vor fi inlocuite de prestator, **pretul pieselor fiind inclus in costul serviciilor.**

Reparatiile vor fi efectuate de personal calificat.

Dupa terminarea reparatiei, se vor asigura garantie de minim 12 luni atat pentru lucrarea de reparatie cat si pentru piesa inlocuita.

Dupa prestarea serviciului, operatorul economic va transmite urmatoarele documente: **factura fiscala in original, certificat de garantie emis de ofertant, declaratie de conformitate.**

- **Piese de schimb**

Pe toata durata acordului cadru, prestatorul va asigura toate consumabilele, piesele de schimb si materialele necesare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini si va utiliza numai consumabile, piese de schimb si materiale originale.

Costul tuturor consumabilelor, pieselor de schimb si materialelor necesare pe toata perioada de derulare a acordului cadru va fi inclus in pretul serviciilor (nu se va factura separat).

Avand in vedere prevederile art. 11 Cap. IV din O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uza stingatoarelor de incendiu „Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu trebuie sa se efectueze numai de catre persoane autorizate in conditiile legii.

Lucrarile trebuie sa se realizeze in conformitate cu instructiunile producatorului stingatorului de incendiu si trebuie sa se utilizeze aceleasi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producatorului stingatorului de incendiu, precum si aceleasi piese de schimb conform modelului certificat,„

Garantia subansamblelor inlocuite va fi in conformitate cu garantia specificata de catre producator. Garantia acordata de catre prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mica decat garantia acordata de catre producator.

Inlocuirea pieselor vor respecta instructiunile si prescriptiile tehnice indicate de producator.

Prestatorul are obligatia de a garanta ca lucrarile executate prin contract, sunt de calitate, executate conform normelor in vigoare, nemodificand caracteristicile tehnice si de calitate ale echipamentului.

Activitatile vor fi desfasurate de personal calificat.

- **Termenul de garantie pentru reparatii stingator va fi de minim 12 luni.**
- **Termenul de garantie pentru reparatii cu inlocuire de piese va fi de minim 12 luni.**

- **Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu**

Conform prevederilor art. 25 din Ordinul M.A.I. nr. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, reîncarcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor: următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depășite și nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate:

- a) de tip "soda acid";
- b) cu spumă chimică;
- c) cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
- d) de unică folosință mai vechi de 5 ani;
- e) care funcționează prin răsturnare;
- f) cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
- g) cu recipient din oțel îmbinate prin nituire;
- h) pentru care nu se mai găsesc piese originale.

Conform art. 26 alin. (1) Stingătoarele de incendiu portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate, alin.

(2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate, iar art. 27 la alin. (1) se prevede ca Stingătoarele de incendiu de unică folosință, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate și scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului, (2) Stingătoarele de incendiu de unică folosință cu agent curat trebuie scoase din uz și trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

Stingatoarele ce nu corespund cerintelor legale si de utilizare in conditii de siguranta vor fi primi recomandare de casare.

Scoaterea din uz a stingătoarelor presupune prestarea serviciilor de firme autorizate, conform OMAI 138/ 2015 și efectuarea acțiunilor de depresurizare, demontarea și dezmembrarea stingătoarelor, componentele din care sunt confecționate vor fi selectate și reciclate în funcție de materialul respectiv iar agentul de stingere (pulbere, spumant, etc) va fi colectat și neutralizat de firmele de profil.

La finalul demersului, prestatorul va întocmi procese – verbale de casare, în min. 2 exemplare: 1 exemplar va fi înmănat reprezentatului centrului/ locației și 1 exemplar va fi atasat facturii, împreună cu un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit, care va fi transmis, de asemenea, beneficiarului (centru/ cresa/ sediu DGASPC Sector 2)

In pretul pe kg. va fi inclus transportul si documentatia de casare si neutralizare.

Operațiunile de golire a stingătoarelor și de scoatere din uz a stingătoarelor se va face cu respectarea cerințelor de mediu.

- ✓ Transportul stingătoarelor de la/ către beneficiar intră în sarcina prestatorului
 - ✓ Verificarea, repararea, încărcarea, vopsirea, etichetarea și sigilarea stingătoarelor se vor efectua, pe baza de comandă fermă și în care se vor specifica locațiile pentru care se solicită serviciul, chiar și pentru un număr minim de 1 buc stingător.
 - ✓ **Termen maxim de prestare a serviciilor de verificare, reparate, încărcare, vopsire, etichetare și sigilare a stingătoarelor este de max. 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii DGASPC Sector 2.**
 - ✓ Confirmarea comenzii și programul pentru efectuarea serviciilor va fi stabilit de comun acord cu responsabilul fiecărei locații cu minim 24 ore înainte de data stabilită pentru efectuarea serviciului.
 - ✓ După efectuarea operațiunilor de verificare, încărcare și reparare, stingatoarele vor fi predate beneficiarului împreună cu 2 exemplare de proces verbal - un exemplar va rămâne în locație, odată cu predarea stingătorului/ stingătoarelor și un exemplar se va atașa facturii. Procesele verbale vor fi însoțite de declarații de conformitate și certificate de garanție, respectiv propuneri de scoatere din uz (dacă este cazul).
 - ✓ Pe durata operațiunilor de verificare, încărcare, reparare a stingătoarelor, prestatorul va asigura mijloace de stingere echivalente (clasa de incendiu și număr) pentru această perioadă, în fiecare locație.
 - ✓ Recepția serviciilor se va face la sediile/ locațiile DGASPC Sector 2, de unde au fost ridicate stingătoarele.
 - ✓ Prestatorul va emite **factura fiscală** și va cuprinde atașat următoarele documente: **centralizator cu numărul, tipul, locația stingătoarelor, procese verbale de predare-primire stingătoare pentru fiecare locație, certificate de garanție și declarații de conformitate pentru serviciile prestate.**
 - ✓ Pentru fiecare tip de stingător, prestatorul va transmite achizitorului instrucțiuni referitoare la operațiile/ lucrările de verificare periodică/ întreținere, periodicitatea efectuării acestora, precum și condițiile care trebuie respectate pentru menținerea lor în bună stare de funcționare.
- **Termenul de valabilitate după verificarea fiecărui tip de stingător va fi de minim 12 luni.**
- Operatorul economic va avea în vedere includerea tuturor costurilor aferente prestării serviciilor, inclusiv al pieselor de schimb, consumabilelor, materialelor, transportul, în propunerea financiară.

- **Autorizațiile ce trebuie deținute de operatorii economici prestatori**

Prestatorul trebuie să dețină autorizație emisă de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă conform O.M.A.I. nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul aparării împotriva incendiilor.

Serviciile solicitate vor fi prestate de operatori economici care dispun de dotarea tehnică necesară, de mijloacele de protecție corespunzătoare și de personal calificat pentru prestarea acestuia.

Personalul prestatorului va fi specializat și autorizat pentru lucrările de verificare, reincarcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, în conformitate cu art. 3 lit. i) din O.M.A.I. nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu și cu Anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul aparării împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 87/ 2010.



Anexa 2 – Cantitati acord cadru Servicii de verificare, încărcare/ înlocuirea încărcăturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu (24 luni)

Nr crt	Tip stingator	Cantitate minimă acord cadru	Cantitate maximă acord cadru
1	Stingator tip P1	1	41
2	Stingator tip P2	1	36
3	Stingator tip P3	2	32
4	Stingator tip P6	377	1450
5	Stingator tip P9	1	10
6	Stingator G 2	4	20
7	Stingator tip SM 6	1	10

Anexa 3 – Cantitati acord cadru Servicii de scoatere din uz stingatoare (24 luni)

Nr crt	Tip stingator	Cantitate minimă acord cadru	Cantitate maximă acord cadru
1	Stingator tip P1	1	20
2	Stingator tip P2	1	25
3	Stingator tip P3	1	40
4	Stingator tip P6	1	200
5	Stingator G 3	1	10
6	Stingator tip SM 6	1	20
7	Agent de stingere rezultat in urma golirii stingatoarelor scoase din uz (propușe la casare)	6 kg	1540 kg

Anexa 4 – Locatii

Nr crt	Locatia
1	Str. Aaron Florian nr. 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

2	Str. Austrului nr 37
3	Str. Balotului nr. 42 corp A
4	Str. Balotului nr. 42 corp B+C
5	B-dul. Basarabia nr 90
6	B-dul. Basarabia nr 96
7	Calea Mosilor nr. 132
8	Calea Mosilor nr 229
9	Str. Caroteni nr 21-23
10	Sos. Colentina nr 55 F
11	Str. Ciobanasului nr 23
12	Str. Dimitrie Racovita nr 22
13	Str. Glinka nr 7
14	Str. Glinka nr 7 A
15	Str. Gheorghe Serban nr 7 A
16	Str. Gheorghe Serban nr 7
17	Str. Heliade intre Vii nr 36
18	Str. Ion Vlad nr 3-5
19	Str. Mihai Eminescu nr 87
20	Str. Oituz nr 9
21	Str. Olari nr 15
22	Sos. Pantelimon nr 301
23	Str. Reinvietii nr 1 B
24	Str. Ripiceni nr 6 A
25	Str. Sf. Ecaterina nr 7
26	Aleea Sinaia nr 4
27	Str. Tepes Voda nr 7
28	Str. Teiul Doamnei nr 99
29	Str. Traian nr 144

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, București
 Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
 Email: social@social2.ro
 www.social2.ro



Operator date cu caracter personal

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

30	Str. Valer Dumitrescu nr 33
31	Str. Viitorului nr 52-54
32	Str. Gheorghe Raduta nr 1
33	Str. Plumbuita nr. 5
34	Str. Ciocarliei nr 14 bl. D 9 ap. 2
35	Str. Ciocarliei nr 32 bl. 24 D ap. 3
36	Sos. Colentina nr 76 bl. 111 ap. 47
37	Sos. Colentina nr 81 bl. 84 sc 3 et 9 ap. 94
38	Str. Delfinului nr 1 bl. D 16 ap. 36
39	Str. Delfinului nr. 9 bl. 18 ap. 44
40	Str. Grigore Moisil nr 8 bl. 9 et 7 ap. 38
41	Str. Lacul Tei nr 126-128 bl. 17-18 ap. 83
42	Str. Maior Bacila nr. 27 bl. 31 A et 3 ap 16
43	Sos. Pantelimon nr 286 bl. 41 ap. 318
44	Sos. Pantelimon nr 254 bl. 55 ap. 176
45	Sos. Pantelimon nr 291 bl. 9 sc A ap. 23
46	Sos. Pantelimon nr 291 bl. 9 sc B ap. 70
47	Str. Rascoala 1907 nr. 11 bl. 16 ap 189
48	Str. Rascoala 1907 nr. 8 bl. 13 sc 1 ap 51
49	Str. Tampa nr 1 bl. 1 B ap. 4
50	Str. Vasile Stolnicul nr 17 bl. 42 ap. 20
51	Str. Radovanu nr. 5 bl. 41 ap. 108
52	Str. Zambila Ionita nr. 2 bl. 7 ap. 30
53	PARC AUTO: Str. Olari nr. 15
54	PARC AUTO: Sos. Pantelimon nr. 301
	LOCATI VIITOARE

